



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretipec.it – Fax: 0341.469870

0036_0102973

Lecco, 22/07/2024
Prot. n. 3410

Spett.le
Ufficio d'Ambito di Lecco
Azienda Speciale
C.so Matteotti, 9 – 1° piano
23900 Lecco
c.a. Dott.ssa Elena Arena
ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Comune di Bellano
Via Vittorio Veneto, 23
23822 Bellano (LC)

OGGETTO: COMUNE DI BELLANO – POTABILIZZAZIONE LOCALITÀ CAMAGGIORE - Riscontro a indicazioni prescrittive

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si dà riscontro alle indicazioni prescrittive trasmesse dal Comune di Bellano in data 20/06/2024 (prot. 8492), con le seguenti precisazioni:

1. Il locale tecnico verrà traslato come da indicazioni, non riscontrando problematiche di fattibilità. Rimarranno invariate le caratteristiche costruttive e impiantistiche e le aree di posa delle condotte idriche interrate; le modifiche pertanto non costituiscono una variante sostanziale alle opere in progetto;
2. L'allacciamento della casera comunale sarà realizzato successivamente all'esecuzione e messa in esercizio delle opere in progetto, in seguito a richiesta di fornitura da parte del Comune di Bellano. A livello procedurale e autorizzativo verrà pertanto gestito quale allacciamento di utenza, separatamente rispetto al progetto in oggetto;
3. Come richiesto, in fase esecutiva verrà posata nelle vie interne al nucleo abitativo, lungo il medesimo tracciato delle condotte idriche, una condotta in PVC DE 200 mm predisposta per futura rete fognaria; non si ritiene che tale opera costituisca una variante sostanziale al progetto, restando invariate le aree di posa delle condotte interrate e l'ubicazione/profondità degli scavi;
4. In seguito all'approvazione del progetto e una volta definite le possibili tempistiche di esecuzione verrà coordinato con l'Amministrazione Comunale di Bellano l'invio di specifiche comunicazioni alle proprietà interessate, e previsto un incontro informativo congiunto.

Cordiali saluti.

Il Direttore Divisione Tecnica
Marco Rusconi

Responsabile pratica: ing. Dennis Redolfi (0341 359123)
Referente pratica: ing. Roberto Dossi (0341 1927431)