



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCO

"Praeter flammam progredire"

Ufficio Prevenzione Incendi

Lecco, (data del protocollo)

All' Ufficio d'Ambito di Lecco

ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Conferenza dei servizi per l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Verderio - Rettifica

Facendo seguito alla precedente comunicazione COM LC 3891 del 02/04/2024, riferita alla conferenza in oggetto, riferimento Vostro protocollo partenza 602/2024, si segnala che è necessario apportare una rettifica al precedente parere, nello specifico da più attenta analisi è emersa la presenza di due gruppi elettrogeni attività soggetta a prevenzione incendi comprese all'interno dell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011 al p.to 49 per i quali sono previsti adempimenti legati alla prevenzione incendi per potenzialità superiori a 25 KW. Per potenzialità fino a 350 KW è prevista la presentazione della SCIA antincendio per potenzialità superiori, come il secondo gruppo elettrogeno, occorre un esame progetto preliminare.

Pertanto, al fine di poter esprimere parere, si resta in attesa della documentazione prevista dal DMI 07/08/2012.

MG

IL COMANDANTE

(Durante)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005