



Provincia di Lecco

**Direzione Organizzativa VII
Ambiente e Pianificazione Territoriale**
Piazza Stazione, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295265
Mail . marta.maggioni@provincia.lecco.it
PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Lecco n.

Tit.9 Cl. 8 Anno. 2021 Fasc. 210

Spett.le
Ufficio d'Ambito di Lecco
Sede

Oggetto: Progetto definitivo – interventi di dismissione dell'impianto di depurazione di Imbersago e di collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Calco Toffo. Parere tecnico

Facendo seguito alla convocazione della conferenza dei servizi indetta dell'A.Ato di Lecco con nota ns. prot. 46389 del 10/10/2022, si prende atto che il progetto consiste nella dismissione dell'impianto di depurazione di Imbersago, con smantellamento e smaltimento di tutte le apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche e completa demolizione delle opere civili esistenti, ad eccezione dell'esistente vasca di equalizzazione iniziale da riconvertire a vasca di accumulo temporaneo delle acque di supero meteoriche e/o dei reflui in caso di emergenza.

Le acque reflue verranno poi collettate all'impianto di Calco Toffo mediante un sistema costituito da tre stazioni di sollevamento, di cui due di nuova realizzazione (denominate SS1 e SS2) e una esistente, ubicata in comune di Calco – frazione Arlate, per la quale è previsto il relativo potenziamento (SS6489). Il sistema prevede inoltre la realizzazione di due nuovi manufatti di derivazione di sfioro e la realizzazione di nuovi condotti a gravità che consentiranno di completare il sistema di collettamento.

Pertanto, per quanto di competenza, rispetto al progetto definitivo, oggetto della conferenza di servizi, si esprime

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

1. alla verifica che l'impianto di depurazione di Calco sia in grado di garantire il rispetto del R.R. 6/19, e relativo Allegato E, in merito alle portate avviate e trattate all'impianto, considerando il carico aggiuntivo determinato dal convogliamento dei reflui dell'agglomerato afferente all'impianto di Colle Brianza, in fase di dismissione, pari a 191 AE (141 AE carico generato dall'agglomerato di Colle Brianza e 50 AE stimati da Lario Reti Holding relativi alla frazione Paù di Santa

Maria Hoè) e di Imbersago (2.971 AE), per un carico complessivo pari a 31.532 AE.

2. all'installazione, in corrispondenza dei condotti emissari da cui si genereranno gli scarichi dei nuovi manufatti, di una griglia, del tipo grossolana (anche a pulizia manuale).

Si precisa fin d'ora che per gli eventuali scarichi di emergenza delle stazioni di sollevamento e per gli scarichi degli scolmatori di piena da realizzarsi e/o adeguare, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico in corpo d'acqua superficiale alla Provincia di Lecco ai sensi dell'art. 124 del dlgs 152/06 e s.m.i..

Per eventuali informazioni è possibile contattare il P. Ch. Marta Maggioni al n. 0341/295265 – mail (marta.maggioni@provincia.lecco.it)

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa VII
Ing. Dario Strambini
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

Responsabile del procedimento: Ing. Azzurra Milani
MM

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Protocollo Arrivo N. 2971/2022 del 24-11-2022
Doc. Principale - Class. 8.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente