



**COMUNE DI IMBERSAGO**

**Provincia di Lecco**

Via Castelbarco n. 1 23898 Imbersago – Tel. 039/9920198 (int. 4) - Fax 039/9920920  
Area N. 3 – Servizio Territorio – E-mail [ferrario@comune.imbersago.lc.it](mailto:ferrario@comune.imbersago.lc.it)

Prot. n. 916  
Cat. 6 Classe 9  
Fasc. 2

Imbersago, 31 gennaio 2023

Spett.le  
**ATO**  
**Provincia di Lecco**  
Corso Matteotti n. 3  
23900 - LECCO (LC)

**Alla cortese attenzione:**

Responsabile Procedimento: Elena Arena  
Responsabile Istruttoria: Veronica Sala

**TRASMESSA VIA PEC** [ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it](mailto:ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO: INTERVENTI DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IMBERSAGO  
E DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CALCO  
TOFFO. TRASMISSIONE OSSERVAZIONI**

In relazione al progetto definitivo trasmesso con Vostra comunicazione ricevuta in data 11-10-2022 e registrata al ns. protocollo al n. 7533, con la presente si trasmettono alcune osservazioni in merito alle opere di cui è prevista la realizzazione nel territorio di Imbersago.

Per quanto riguarda il tracciato delle tubazioni, nelle more della verifica dell'esatta posizione dei sottoservizi già presenti, si raccomanda, laddove possibile, di preferire il transito su terreni adiacenti alle sedi stradali e di evitare la manomissione dei manufatti esistenti come aiuole, rotonde e marciapiedi (nello specifico ci si riferisce all'elaborato che riporta il percorso del tracciato su Piazzale Diaz).

Si segnala che la Via Galilei, unica via d'accesso all'attuale depuratore, è una strada di proprietà privata nel tratto sterrato (dopo il cancello) e privata ad uso pubblico nel tratto asfaltato. Si rammenta che, per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente, dovrà essere ottenuto il benestare anche da parte dei proprietari del tratto di strada privata. Si chiede che, conclusi i lavori, tutto il tratto di strada venga ripristinato a regola d'arte sia nella porzione privata che nella porzione privata ad uso pubblico.

Per quanto riguarda i manufatti interrati che il progetto prevede di realizzare in sede stradale o al di sotto degli stalli di sosta, se ne raccomanda il completo interrimento, di modo da non inficiare l'uso dell'area pubblica soprastante. Griglie, caditoie e chiusini devono essere dell'adeguata tipologia carrabile e posati a regola d'arte, per garantirne la complanarità alla sede stradale senza ostacoli e dislivelli o la corretta pendenza del caso. E' da preferire la collocazione di tali manufatti in sede stradale, evitando di posizionarli sui marciapiedi. L'armadio in muratura contenente i quadri elettrici di controllo e comando per la SS2 di cui è prevista la collocazione sul marciapiede di via Buonarroti deve garantire le misure adeguate al passaggio dei pedoni.

In riferimento al posizionamento delle stazioni di sollevamento, come la sopracitata SS2 prevista in Via Buonarroti, collocata in una posizione molto vicina ad un insediamento residenziale, si

Codice Fiscale 85002420132 – [www.comune.imbersago.lc.it](http://www.comune.imbersago.lc.it) – E-mail [protocollo@comune.imbersago.lc.it](mailto:protocollo@comune.imbersago.lc.it)



**COMUNE DI IMBERSAGO**

**Provincia di Lecco**

Via Castelbarco n. 1 23898 Imbersago – Tel. 039/9920198 (int. 4) - Fax 039/9920920

Area N. 3 – Servizio Territorio – E-mail [ferrario@comune.imbersago.lc.it](mailto:ferrario@comune.imbersago.lc.it)

raccomanda la valutazione e la verifica dei limiti acustici da rispettare nella fase di esercizio, onde evitare che i motori e le pompe installate arrechino disturbo alle abitazioni.

Riguardo alla tematica del rumore, nella fase di cantiere si segnala parimenti l'esigenza di evitare l'esecuzione di lavorazioni nel periodo notturno nelle vicinanze degli insediamenti residenziali.

In merito al ripristino dell'area attualmente occupata dal depuratore di Imbersago, situata all'interno del territorio del Parco dell'Adda Nord, riconvertendola ad area verde, si chiede di valutare una adeguata schermatura che nasconda visivamente la parte di depuratore che verrà mantenuta ed una adeguata recinzione che renda inaccessibile il manufatto al personale non autorizzato, data la vicinanza all'alzaia ed al percorso ciclopedonale del fiume Adda.

Si precisa che le eventuali opere di separazione delle acque chiare saranno completamente a carico di Lario Reti Holding SpA.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti al riguardo, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TERRITORIO

Arch. Claudia Ferrario

VISTO  
IL SINDACO  
Fabio Vergani

