

Lecco, 18 aprile 2023  
Prot. n. 1818

Spett.le  
**Ufficio d'Ambito di Lecco**  
**Azienda Speciale**  
Corso Matteotti, 9  
23900 Lecco  
c.a. Dott.ssa Elena Arena  
[ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it](mailto:ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO: INTERVENTI DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IMBERSAGO E DI COLLETTAMENTO DEI REFLUI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CALCO TOFFO**  
**Riscontro a osservazioni Comune di Imbersago**

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si dà riscontro alle osservazioni trasmesse dal Comune di Imbersago con comunicazione prot. 916 del 31/01/2023.

Il tracciato delle tubazioni è stato valutato in sede di progettazione definitiva in base anche al posizionamento dei sottoservizi esistenti come comunicato dagli Enti gestori, che andrà comunque verificato puntualmente in fase esecutiva. Per i tratti insistenti su strade provinciali, prima dell'inizio dei lavori verrà acquisito il necessario nulla osta dell'Ufficio Viabilità della Provincia di Lecco, che ha espresso "parere non contrario" alle opere nell'ambito della Conferenza di servizi.

Per quanto riguarda le opere previste su strada privata (via Galilei), si precisa che essa costituisce la strada di accesso all'impianto di depurazione, su cui allo stato attuale insistono condotte pubbliche di acquedotto e fognatura nera in gestione alla Scrivente. Prima dell'esecuzione delle opere verrà pertanto inviata comunicazione informativa ai proprietari interessati. Al termine dei lavori si prevede il ripristino delle sedi stradali come allo stato attuale.

Al termine delle lavorazioni tutti i manufatti e previsti in sede stradale/aree di sosta risulteranno interrati, ad eccezione del vano di alloggiamento quadri elettrici per la SS2. Si rimanda ad approfondimento in loco da effettuarsi congiuntamente con l'Ufficio Tecnico comunale per definirne il posizionamento ottimale, fermo restando le dimensioni e le caratteristiche del manufatto che si intende pertanto approvato nell'ambito della Conferenza di Servizi.

---

Non si riscontrano problematiche acustiche in fase di esercizio dell'impianto di sollevamento. Per quanto riguarda le fasi di cantiere, le lavorazioni sono previste in orari diurni, salvo diverse indicazioni da parte dell'Amministrazione comunale/provinciale.

Per quanto riguarda le opere previste presso il depuratore, si rimanda al parere del Parco Adda Nord (Ente competente per le autorizzazioni) e successive comunicazioni/integrazioni. Si precisa comunque che i manufatti relativi alla stazione di sollevamento SS1 saranno recintati e accessibili solo al personale autorizzato dal Gestore. La restante area, in seguito alla dismissione dei manufatti, (consistente nella demolizione delle parti fuori terra, riempimento con materiale inerte delle vasche interrato e ripristino secondo le indicazioni del Parco), tornerà a disposizione del Comune di Imbersago.

Per quanto riguarda le acque bianche, non sono previste nel presente progetto opere di separazione.

Come riportato negli elaborati di progetto definitivo, la rete fognaria dell'agglomerato è dichiarata interamente separata. Tuttavia, in tempo piovoso, si registrano consistenti incrementi delle portate circolanti nella rete fognaria nera. Al fine di scorporare le acque meteoriche dalle reti di fognatura nera, nell'ambito delle attività svolte da LRH per lo sviluppo del "Piano fognario" del bacino si prevede di eseguire nel corso dell'anno 2024 attività di rilievo integrativo delle reti fognarie (nere e bianche) e indagini finalizzate alla ricerca di eventuali allacciamenti errati. In seguito a tali indagini potranno essere delineati gli interventi volti al corretto collettamento degli scarichi. Si rimarca in ogni caso che qualunque intervento relativo alle acque bianche è esterno alle attività del Servizio Idrico Integrato.

Distinti saluti.

Il Direttore Divisione Tecnica

Marco Rusconi



Responsabile pratica: ing. Dennis Redolfi (0341 359 123)



**Lario Reti Holding S.p.A.**