



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
S.S. Salute e Ambiente
DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3
LECCO 23900 - VIA F. FILZI, 12-TEL. 0341-281212 - TELEFAX 0341-281210

Cl. (2.3.5)

Al Direttore dell'ATO Lecco
Elena Arena

trasmessa via pec

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo inerente le opere di adeguamento rete fognatura in via Fornace e via Filatoio in comune di Brivio (LC). **Parere di ATS della Brianza.**

A seguito della comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa da parte di codesta Amministrazione tramite la nota recante prot. ATS n. 19726/24 del 07/03/2024:

- **esaminata** la documentazione messa a disposizione tramite il link indicato nella nota di comunicazione;
- **considerato** che il progetto riguarda le opere finalizzate all'adeguamento di un tratto della rete fognaria nera in via Fornace nel comune di Brivio, al fine di risolvere le problematiche legate alla presenza di un sifone per l'attraversamento del torrente Bevera, necessario per collegare la fognatura con il collettore intercomunale (con recapito finale all'impianto di depurazione di Calco Toffo);
- **rilevato** che per la risoluzione delle frequenti problematiche legate intasamenti delle tubazioni è prevista la deviazione della tubazione lungo via Filatoio ricollegandola ad altra rete esistente (col medesimo recapito finale);
- **vista** l'analisi dei vincoli condotta e riportata nella "Relazione T1.1" al paragrafo "4. Analisi dei vincoli e delle componenti ambientali e paesaggistiche", dove si dichiara che l'area oggetto di intervento in parte ricade in "*fascia di rispetto dei pozzi*";
- **rilevato altresì** che si precisa che il vincolo è relativo al pozzo di via Filatoio attualmente non in uso, ma di cui non si esclude un possibile futuro utilizzo;
- **visto** l'elaborato denominato "*G1 Inquadramento territoriale, catastale e strumenti urbanistici*";
- **precisato** che la vigente normativa in materia di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione, ex dpr 380/01, la quale all'art. 20, c.1 prevede che la richiesta di permesso di costruire sia "*... accompagnata da una dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto anche alle norme igienico-sanitarie*" e non prevede l'acquisizione di parere da parte dell'autorità sanitaria;
- **visto** l'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934;
- **fatto salvo** il rispetto delle norme e di tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia Sanitaria si formula il seguente parere al progetto ai sensi dell'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934:

- 1) relativamente al vincolo discendente dai disposti dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e dalla DGR 12693/2003, per la presenza di pozzi ad uso idro potabile e della relativa fascia di rispetto, dovranno essere ottemperate le disposizioni ivi contenute, con particolare riguardo alla massima garanzia di tenuta idraulica delle giunture tra i vari elementi del collettore fognario intercomunale, da conseguire mediante l'utilizzo di materiali idonei allo scopo;
- 2) per il tratto di collettore fognario ricadente all'interno della fascia di rispetto si dovrà provvedere ad idoneo rinfilanco della condotta mediante l'utilizzo di calcestruzzo, al fine di garantire elevata stabilità del manufatto;
- 3) prima della messa in esercizio della condotta dovrà essere effettuato il collaudo idraulico così come previsto dalla DGR 12693/2003;
- 4) in merito alle caratteristiche costruttive del collettore fognario, le quali sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, si rimanda anche alle eventuali determinazioni dell'Ente competente in materia di protezione ambientale e del gestore della rete fognaria;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco
protocollo@pec.ats-brianza.it

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

- 5) relativamente ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle opere edilizie in progetto, nel rispetto dei disposti di cui al dpr 380/01, si rimanda all'asseverazione del progettista incaricato, ed in merito ai suddetti requisiti, il presente parere non costituisce in alcun modo alcun atto di assenso ai sensi della l. 241/90.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.S.
Salute e Ambiente
Raffaele Manna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Responsabile di procedimento: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805
Pratica trattata da: Geom. Deborah Landrini - tel. 0341.482417

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A61AF9868A2B6CBA2524192632EB3C882F52D53C9C718BFFF9AC9A269C8B6DE3

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: RAFFAELE MANNA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0043358/24

Data Protocollo 03/06/2024

Destinatari AL DIRETTORE DELL'ATO LECCO ELENA ARENA

Ufficio Mittente SS SALUTE E AMBIENTE [SALA]

Destinatari CC

Oggetto CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LE OPERE DI ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA IN VIA FORNACE E VIA FILATOIO IN COMUNE DI BRIVIO (LC). PARERE DI ATS DELLA BRIANZA.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://protocollo.ats-brianza.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO 4309X-28224

PASSWORD Ub0lj

DATA SCADENZA 03-07-2024