



Pr. 0011796/22 del 09/02/2022

Classificazione 2.3.5

IPA:ATSMB

A00:ATSMB-MB

Al Direttore dell'ATO Lecco

Elena Arena

trasmessa via pec

**OGGETTO:** Convocazione Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo per la dismissione del depuratore di Dorio e collettamento scarichi al depuratore di Dervio (LC). **Trasmissione parere di ATS**

In esito alla trasmissione della nota di cui all'oggetto, recante prot. ATS n. 02785/22 del 13/01/2022 da parte di codesta Amministrazione:

- **vista** la documentazione messa a disposizione sul sito istituzionale;
- **considerato** che le opere a progetto prevedono la dismissione dell'attuale impianto di depurazione di Dorio ed il collettamento degli scarichi verso l'impianto di Dorio, mediante la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura;
- **preso atto** che è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di grigliatura dei reflui;
- **preso atto** che le opere in progetto quali la rete fognaria, sono previste su sentiero non asfaltato comunale posto a ridosso della ferrovia, mentre l'impianto di grigliatura viene realizzato all'interno dell'attuale impianto di depurazione da dismettere mediante alcune modifiche strutturali;
- **visto** l'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934;
- **precisato** che la vigente normativa in materia di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione ex DPR 380/01, all'art. 20, c.1, prevede che la richiesta di permesso di costruire sia "... accompagnata da una dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto ... in particolare ... alle norme ... igienico-sanitarie" e non prevede l'acquisizione di parere da parte dell'autorità sanitaria;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia Sanitaria si prescrive quanto segue.

1. per tutti i manufatti edilizi, anche se oggetto di ristrutturazione, con presenza di "luoghi confinati", ove sia previsto l'accesso di personale addetto alla manutenzione, si suggerisce di munire i medesimi di idonei punti e di sistemi fissi per l'accesso all'interno dei manufatti, aventi caratteristiche dimensionali e di resistenza nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme tecniche applicabili. A tal proposito dovranno essere predisposte ed allegate all'interno del "fascicolo dell'opera", specifiche schede che dovranno contenere le prescrizioni per tutte le attività da effettuare che prevedano l'accesso di lavoratori a "luoghi confinati".

Tuttavia si precisa che la presente comunicazione non costituisce alcun assenso senza condizioni ai sensi della L 241/90 e non è sostitutiva della dichiarazione asseverata del tecnico progettista da rendere nei modi di cui all'art. 20, c.1, del DPR 380/01.

Si precisa che per quanto concerne le caratteristiche costruttive delle reti fognarie le quali sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, si rimanda anche alle eventuali determinazioni dell'Ente competente in materia.

E' comunque fatto salvo il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.S.D.

Salute e Ambiente

(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento e di U.O.S.D.: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805  
Pratica trattata da: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it