



## Provincia di Lecco

**Direzione Organizzativa VII  
Ambiente e Pianificazione Territoriale**  
Piazza Stazione, 4  
23900 Lecco, Italia  
Telefono 0341.295379  
E-mail: [azzurra.milani@provincia.lecco.it](mailto:azzurra.milani@provincia.lecco.it)  
PEC: [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

Tit. 9 Cl. 8 Fasc. 2021/

Spett.le

**Azienda Speciale  
Ufficio d'Ambito di Lecco**

**Oggetto: comune di Colico. Dismissione impianto di depurazione PIP e collettamento reflui all'impianto Monteggiolo. Parere per la conferenza di servizi asincrona.**

Facendo seguito alla convocazione della conferenza dei servizi indetta dall'Ufficio d'Ambito di Lecco con nota prot. 49261/2023 del 25-09-2023, si prende atto di quanto previsto nel progetto definitivo ed in particolare degli interventi che consistono sinteticamente in:

- Dismissione dell'impianto di depurazione Colico PIP;
- Pulizia e spurgo delle vasche esistenti;
- Demolizione e rimozione delle strutture;
- Realizzazione del nuovo manufatto di by-pass per la manutenzione e pulizia dello sghiaiatore;
- Realizzazione del nuovo manufatto sghiaiatore;
- Installazione nuova griglia monoblocco a barre automatica per grigliatura flusso d'ingresso;
- Realizzazione stazione di sollevamento per il collettamento dei reflui all'impianto di Colico Monteggiolo;
- Posa di una nuova condotta a gravità di troppo pieno della vasca di sollevamento per lo scarico delle acque eccedenti in corpo idrico recettore.

Pertanto, per quanto di competenza, rispetto al progetto definitivo, oggetto della conferenza di servizi, si esprime

### **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO**

alla verifica che l'impianto di depurazione di Colico Monteggiolo sia in grado di garantire il rispetto del R.R. 6/19, e relativo Allegato E, in merito alle portate avviate e trattate all'impianto, considerando il carico aggiuntivo determinato dal convogliamento delle portate derivanti dall'agglomerato attualmente afferente all'impianto di Colico PIP, in fase di dismissione, pari a 855 AE.

Infine, si ricorda che dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico per la nuova stazione di sollevamento tramite l'apposita modulistica presente sul sito della Provincia di Lecco al seguente link:

[https://www.provincia.lecco.it/pr-lecco-media/2020/10/Domanda\\_scarichi\\_impianti\\_SC\\_SS\\_ott21.pdf](https://www.provincia.lecco.it/pr-lecco-media/2020/10/Domanda_scarichi_impianti_SC_SS_ott21.pdf)

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa VII  
Ing. Dario Strambini  
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05