



DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3

ECCO 23900 - C.SO G. MATTEOTTI, 3-TEL. 0341-281212 - TELEFAX 0341-281210

ATS Brianza



Pr. 0087415/21 del 05/11/2021

Classificazione 2.3.5

IPA:ATSMB

A00:ATSMB-MB

Al Direttore dell'ATO Lecco

Elena Arena

trasmessa via pec

OGGETTO: Convocazione conferenza dei Servizi asincrona per la valutazione del progetto "Separazione rete di fognatura in via A. Manzoni" nel comune di Calolziocorte (LC). **Comunicazioni di ATS**

In esito alla trasmissione della nota di cui all'oggetto, trasmessa da codesto ente con la nota recante prot. ATS n. 67621/21 del 30/08/2021;

- **vista** la documentazione messa a disposizione tramite il link indicato nella nota di convocazione della conferenza;
- **rilevato** che il progetto riguarda le opere necessarie per separare la rete di fognatura in via Manzoni nel comune di Calolziocorte e la sostituzione di un tratto della rete di acquedotto;
- **vista** l'analisi dei vincoli, condotta e riportata nella "Relazione Tecnica", dove si dichiara che l'area di intervento "...risulta esterna alle zone di rispetto di pozzi e delle sorgenti...";
- **precisato** che la vigente normativa in materia di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione ex DPR 380/01, all'art. 20, c.1, prevede che la richiesta di permesso di costruire sia "... accompagnata da una dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto anche alle norme igienico-sanitarie" e non prevede l'acquisizione di parere da parte dell'autorità sanitaria;
- **visto** l'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia Sanitaria si precisa che:

- in merito alla realizzazione della rete di acquedotto non si formulano osservazioni ostative al progetto, tuttavia, prima della messa in esercizio, dovrà essere effettuata la pulizia e disinfezione interna delle nuove condotte. Inoltre, i materiali e gli oggetti destinati al contatto con acqua destinata al consumo umano, dovranno avere caratteristiche rispondenti alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 6 Aprile 2004 n. 174.

Si precisa che per quanto concerne le caratteristiche costruttive delle reti fognarie, le quali sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, si rimanda alle eventuali determinazioni degli Enti competenti in materia (ATO, ARPA, Ente Gestore).

E' comunque fatto salvo il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti si comunica che nessun operatore parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.S.D.

Salute e Ambiente

(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento e di U.O.S.D.: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805

Pratica trattata da: Deborah Landrini - tel. 0341.281217 - Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it