

Lecco, 24 novembre 2021

Prot. n. 6410

Spett.le
Ufficio d'Ambito di Lecco
Azienda Speciale
C.so Matteotti, 9 – 1° piano
23900 Lecco
c.a. Dott.ssa Elena Arena
ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: COMUNE DI CALOLZIOCORTE:
SEPARAZIONE RETE FOGNATURA IN VIA MANZONI- PROGETTO DEFINITIVO
RISCONTRO A PARERE COMUNE DI CALOLZIOCORTE

In riferimento a quanto in oggetto, si riscontra il parere trasmesso dal Comune di Calolziocorte (prot. 26298 del 01/10/2021), con le seguenti precisazioni:

1. Per quanto riguarda le camerette 826 e 827 di Piazza Regazzoni, esse sono esterne all'area di intervento e non influiscono sulla funzionalità delle opere comprese nel presente progetto. È stato comunque eseguito negli scorsi mesi intervento di manutenzione per l'adeguamento delle camerette, per cui allo stato attuale lo sfioratore risulta dismesso, benché non ancora aggiornata la cartografia SIT;
2. Per quanto riguarda i collegamenti in via XXIV Maggio, sono esterni all'area di intervento e non influiscono sulla funzionalità delle opere comprese nel presente progetto. Si fa presente che, allo stato attuale, la rete mista di via Manzoni confluisce interamente nelle acque bianche in piazza Regazzoni e quindi alla cameretta 835 di via XIV Maggio. Con l'esecuzione delle opere in progetto, cesserà l'apporto di tali reflui, che recapiteranno nelle acque nere. Nel caso fossero presenti altre difformità di collegamenti/allacciamenti sulle acque bianche di via XXIV Maggio, verranno eseguite verifiche puntuali, indipendenti dal progetto in oggetto;
3. Per quanto riguarda i ripristini stradali, in conformità con quanto realizzato negli altri interventi analoghi, è stata prevista scarifica e posa tappeto d'usura per uno spessore di 3 cm, per l'intera larghezza della sede stradale. Nel caso si debba invece aumentare lo spessore a 5 cm, ciò comporterebbe un costo maggiore stimato in circa 19.000 €;
4. Per quanto riguarda i rinterri, è già prevista a progetto la sostituzione totale del materiale di scavo con ghiaia;

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Il Responsabile Divisione Ingegneria

Marco Rusconi



Responsabile pratica: ing. Dennis Redolfi (0341 359 123)