

Prot. n.3459 (DB/gva)

Vimercate, 09/03/2021

Trasmessa via PEC

(originale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005)

1/2

Spett.le

**Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda speciale**

Piazza Lega Lombarda, 4

23900 Lecco (LC)

c.a. Dott.ssa Elena ARENA

Dott.ssa Veronica SALA

[ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it](mailto:ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it)

[segreteria@provincia.lecco.it](mailto:segreteria@provincia.lecco.it)

e p.c.

Egr.i

Ing. Guglielmo NOLLI

[guglielmo.nolli@brianzacque.it](mailto:guglielmo.nolli@brianzacque.it)

Dott. Enrico COLNAGO

[enrico.colnago@brianzacque.it](mailto:enrico.colnago@brianzacque.it)

Dott.ssa Antonella VILLA

[antonella.villa@brianzacque.it](mailto:antonella.villa@brianzacque.it)

c/o Brianzacque S.r.l.- SEDE

**Oggetto: COMUNE LOMAGNA E CARNATE: ESTENSIONI RETI VIA STATALE, VIA LECCO.  
Indizione Conferenza dei Servizi su Progetto definitivo**

**Rif. vostra Nota prot. n. 144 del 25/01/2021**

Con riferimento alla Vostra Nota prot. n. 144 del 25/01/2021 inerente alla Conferenza dei Servizi in relazione al progetto di cui in oggetto, con la presente si esprime il seguente parere preliminare.

Dall'esame della documentazione di progetto si rileva che:

- Il progetto prevede:
  - la posa di una nuova rete per la fognatura nera in Via Statale in Comune di Lomagna con recapito nella cameretta 487 posta in testa alla rete fognaria del Comune di Carnate, in gestione Brianzacque s.r.l. (condotto CLS DN300mm), mediante innesto di nuova tubazione DN200mm PVC;
  - la posa di una nuova rete per la fognatura nera in Via Lecco in Comune di Lomagna con recapito in nuova cameretta da realizzare nella tratta compresa tra le camerette 701 e 603 della rete fognaria del Comune di Carnate, in gestione Brianzacque s.r.l. (condotto CLS DN300mm), mediante innesto di nuova tubazione DN200mm PVC;
- La portata media nera proveniente dagli scarichi delle utenze e scaricata in pubblica fognatura, risulta da progetto pari a 0,81 l/s per la fognatura di Via Statale e 0,81 l/s per la fognatura di Via Lecco.

Tutto ciò premesso - fermo restando la necessità che, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, venga presentato alla scrivente a Brianzacque S.r.l. il relativo progetto esecutivo per rilascio del preventivo parere tecnico nonché, a lavori ultimati, venga effettuata la richiesta di collaudo tecnico-funzionale - con la presente si esprimono sin d'ora le seguenti indicazioni e prescrizioni tecniche:

- Il collegamento delle nuove reti fognarie di progetto alla pubblica fognatura in Comune di Carnate è consentito unicamente per il collettamento e lo scarico delle acque reflue, pertanto non è ammesso in alcun modo il recapito in fognatura di acque meteoriche;



**Brianzacque S.r.l.**  
Viale E. Fermi 105  
20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74  
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

[brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)  
[informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it)  
[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)

- durante il periodo di esecuzione dei vs. lavori, dovrà sempre essere assicurato, il mantenimento della continuità funzionale del pubblico servizio di fognatura che, per sua natura non può essere sospeso o limitato;
- le ns. condotte fognarie, non dovranno subire in alcun modo, per effetto delle opere da realizzare da parte di Lario Reti Holding S.p.A., qualsiasi incremento dei carichi attualmente gravanti sulle stesse; sopra le ns. condotte fognarie non dovranno assolutamente essere utilizzati rulli vibranti; gli scavi in stretta vicinanza alle ns. condotte fognarie dovranno essere preceduti da scavi di saggio in maniera da rendere visibile la sagoma nonché l'ingombro esterno dei condotti e dovranno inoltre essere preventivamente concordati con Brianzacque (presenza obbligatoria ns. tecnici in cantiere);
- Lario Reti Holding S.p.A. sarà responsabile nei confronti di Brianzacque s.r.l. di qualsiasi danno accadesse alle ns. condotte fognarie e loro pertinenze, sia durante la realizzazione, sia per effetto delle opere eseguite, nonché per il loro esercizio;
- Brianzacque s.r.l. dovrà essere informata dell'inizio lavori di raccordo alla pubblica fognatura in Comune di Carnate, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi, per esercitare il diritto di controllo su lavori eseguiti da terzi, a tutela degli impianti e della qualità dei servizi erogati (rif. Ing. Guglielmo Nolli; e-mail [guglielmo.nolli@brianzacque.it](mailto:guglielmo.nolli@brianzacque.it); tel. 039.26230425);
- i raccordi delle due nuove reti fognarie in progetto alla pubblica fognatura in Comune di Carnate dovranno essere effettuati previa realizzazione di nuova cameretta e qualora non possibile, previo rilascio di obbligatorio benestare preventivo di Brianzacque s.r.l., utilizzando pezzi speciali del tipo braga a 45° oppure in alternativa mediante carotaggio della parete della condotta fognaria (da realizzarsi mediante fresa carotatrice) ed inserimento di pezzo speciale di raccordo completo di guarnizione in grado di garantire la tenuta idraulica bidirezionale fino a 0,5 bar oltre alla tenuta statica;
- a fine lavori, dovrà essere trasmessa a Brianzacque s.r.l. una tavola di as-built delle opere realizzate, comprendente planimetria delle reti di fognatura e profili longitudinali delle condotte, oltre a scheda monografica, pianta e sezioni delle camerette di nuova realizzazione sulle reti di pubblica fognatura in Comune di Carnate in gestione a Brianzacque s.r.l.

E' inoltre inteso che l'erogazione del servizio di fognatura e depurazione, relativamente alle utenze servite dalle due nuove rete fognarie in Provincia di Lecco, resta comunque subordinato alla stipula di specifico contratto per la regolarizzazione dei relativi rapporti tecnico-economici, tra la scrivente Brianzacque s.r.l. e Lario Reti Holding S.p.A..

Il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di Brianzacque S.r.l. (ing. Luca Bertalli tel. 039.6859630 mail: [luca.bertalli@brianzacque.it](mailto:luca.bertalli@brianzacque.it) e ing. Giorgio Valè tel. 039.6859649, mail: [giorgio.vale@brianzacque.it](mailto:giorgio.vale@brianzacque.it) ) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo.

Cordiali saluti.

Direttore Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale  
Ing. Massimiliano Ferazzini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e D.Lgs 7/3/2005 n.82, in sostituzione del documento cartaceo con firma autografa.

Referente:  
ing. Giorgio Valè  
c/o Sett. Progettazione e Pianificazione Territoriale  
[giorgio.vale@brianzacque.it](mailto:giorgio.vale@brianzacque.it)  
tel.: 039.6859649 - 349.2823289



**BrianzAcque S.r.l.**  
Viale E. Fermi 105  
20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74  
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

[brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)  
[informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it)  
[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)