



DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Salute e Ambiente
DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3
LECCO 23900 - VIA F. FILZI, 12 - TEL. 0341-281212 - TELEFAX 0341-281210

Al Direttore ATO Lecco
Elena Arena

Trasmessa via pec

OGGETTO: Convocazione conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo per "Separazione rete fognatura frazione di Onno" nel comune di Oliveto Lario (LC). **Trasmissione parere di ATS.**

In esito alla comunicazione di cui all'oggetto, trasmessa da codesta rispettabile Amministrazione tramite la nota del 20/05/2022 recante prot. ATS n. 40491/22:

- **vista** la documentazione scaricabile tramite il link fornito nella nota di convocazione della conferenza dei Servizi;
- **considerato** che l'oggetto della conferenza è l'approvazione del progetto definitivo "Separazione rete fognatura frazione di Onno" nel comune di Oliveto Lario;
- **rilevato** che l'intervento si rende necessario ai fini del collettamento delle acque reflue verso l'impianto di depurazione di Valmadrera, analogamente a quanto già effettuato nelle altre due frazioni del comune (Limonta e Vassena);
- **preso atto** che attualmente il sistema fognario della frazione di Onno è in parte già separato ed in parte misto e tutte le reti recapitano in tre distinte fosse Imhoff;
- **considerato** che dall'analisi dei vincoli riportata al paragrafo 2.3 della Relazione, si evidenzia che l'area di intervento risulta essere all'esterno della zona di rispetto delle opere di captazione di acqua potabile;
- **rilevato** che si dichiara che verranno dismesse le fosse Imhoff esistenti ed i relativi scarichi a lago;
- **visto** quanto illustrato in merito alle stazioni di sollevamento in progetto "SSF Onno Sud" e "SSF Onno Centro";
- **considerato** che si prevede di intervenire adeguando i diametri della rete idrica e rendendo di facile accesso alcuni tratti della stessa rete spostando le condotte che attualmente si trovano all'interno di proprietà private;
- **tenuto conto** di quanto indicato in relazione in merito alla verifiche effettuate per la risoluzione delle eventuali interferenze;
- **visto** l'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934;
- **precisato** che la vigente normativa in materia di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione, ex dpr 380/01, la quale all'art. 20, c.1 prevede che la richiesta di permesso di costruire sia "... accompagnata da una dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto anche alle norme igienico-sanitarie" e non prevede l'acquisizione di parere da parte dell'autorità sanitaria;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia Sanitaria non si formulano osservazioni ostative al progetto, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni.

- a) in merito alla rete di acquedotto, prima della messa in esercizio, dovrà essere effettuata la pulizia e disinfezione interna delle nuove condotte.
- b) in merito alla rete fognaria:
 - 1. è fatto salvo il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro; inoltre, con riferimento ai manufatti interrati, "luoghi confinati", nei quali è previsto l'accesso di personale addetto alla manutenzione, si suggerisce di munire i medesimi di idonei punti e di sistemi fissi per l'accesso all'interno dei manufatti, aventi caratteristiche dimensionali e di resistenza nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e delle norme tecniche applicabili. A tal proposito dovranno essere predisposte ed allegate all'interno del "fascicolo dell'opera", specifiche schede che dovranno contenere le prescrizioni per tutte le attività da effettuare che prevedano l'accesso di lavoratori a "luoghi confinati";

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco
protocollo@pec.ats-brianza.it

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Protocollo Arrivo N. 2178/2022 del 29-08-2022
Doc. Principale - Class. 7.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



2. in merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle opere edilizie in progetto, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 20, c.1, del DPR 380/01, si rimanda all'asseverazione del progettista incaricato, ed in merito ai suddetti requisiti, il presente parere non costituisce in alcun modo atto di assenso ai sensi della l. 241/90;
3. relativamente alle fosse Imhoff di cui è prevista la dismissione, è necessario che le stesse vengano bonificate e definitivamente chiuse secondo le seguenti modalità:
 - aspirazione dei reflui presenti e smaltimento in conformità alla normativa vigente in materia di protezione ambientale;
 - chiusura delle forometrie di collegamento delle condotte mediante malta;
 - riempimento con materiale inerte (sabbia e ghiaia pulite) e sigillatura del coperchio con strato di malta o rimozione della fossa.

Si precisa infine che per quanto concerne le caratteristiche costruttive delle reti fognarie le quali sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, si rimanda anche alle eventuali determinazioni degli Enti competenti in materia.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.S.D.
Salute e Ambiente
(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento e di U.O.S.D.: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805
Pratica trattata da: Deborah Landrini - tel. 0341.281217 - Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Protocollo Arrivo N. 2178/2022 del 29-08-2022
Doc. Principale - Class. 7.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente