



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

S.S. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3

LECCO 23900 – VIA FILZI, 12-TEL. 0341-281212

salute.ambiente@ats-brianza.it

Al Direttore dell'ATO Lecco

Elena Arena

Cl. (2.3.5)

e p.c. Spett.le Comune di Valvarrone

Trasmessa via pec

**OGGETTO:** Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di adeguamento dello scarico dell'impianto trattamento dei reflui in località *Lavadee* nel comune di Valvarrone (LC). **Esame nota di riscontro di ATO. Ulteriori comunicazioni di ATS Brianza.**

In esito alla trasmissione della nota di riscontro al contributo formulato da questa Agenzia in merito al progetto di cui all'oggetto e trasmessa da parte di codesta Amministrazione tramite la nota recante prot. ATS n. 13572/23 del 16/02/2023:

- **richiamato** il contenuto del contributo formulato da questa Agenzia con nota prot. ATS n. 12218/23 del 10/02/2023;
  - **considerato** che nella nota di riscontro predisposta da parte di codesta Amministrazione si conferma che, a seguito dell'indagine idrogeologica condotta dal dott. Geolog. Giovanni Savazzi, non era stata avviata nessuna formale procedura di richiesta di ridelimitazione della zona di rispetto della sorgente ad uso idropotabile;
  - **rilevato** quindi che la conformazione vigente della zona di rispetto è quella che risulta dagli elaborati di PGT *"Tav\_4A\_Vincolieareeprotette"* e *"T 19A\_Carte dei Vincoli"* e che pertanto la zona di intervento ricade all'interno della zona di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile ex art. 94 del D.Lgs 152/06;
  - **preso atto** delle considerazioni riportate nella nota, con le quali si richiama l'art. 158 bis del d.lgs. 152/06 *"Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante"*, e **precisato** che tale articolo al comma 2, pur prevedendo che *"l'approvazione di cui al comma 1 ...e, ove occorra, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale"*, non prevede alcuna disposizione che consenta di derogare ulteriori vincoli, quali ad esempio i vincoli ambientali posti a salvaguardia delle acque destinate al consumo umano discendenti dai disposti di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/06, i quali operano a prescindere dall'inserimento o meno all'interno degli elaborati di PGT;
  - **visto** l'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934;
- per gli aspetti di competenza di questa Agenzia Sanitaria si ribadisce il contenuto del precedente parere formulato e che di seguito si riporta:
1. in merito al progetto della rete fognaria, si formula parere contrario vista la presenza del vincolo della zona di rispetto della sorgente ad uso idropotabile. Pertanto il progetto dovrà essere modificato affinché l'area in cui verrà installato l'impianto di trattamento dei reflui e relativa area di subirrigazione, ricada all'esterno della zona di rispetto, così come definita all'interno della tavola del vincolo del PGT vigente.

Si precisa che per quanto concerne le caratteristiche costruttive delle reti fognarie le quali sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, si rimanda anche alle eventuali determinazioni degli Enti competenti in materia e si ricordano gli adempimenti di cui al RR n. 6 del 29/03/2019.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.S.  
Salute e Ambiente  
(Raffaele Manna)