



## Provincia di Lecco

**Direzione Organizzativa VII  
Ambiente e Pianificazione Territoriale**  
Piazza Stazione, 4  
23900 Lecco, Italia  
Telefono 0341.295379  
E-mail: [azzurra.milani@provincia.lecco.it](mailto:azzurra.milani@provincia.lecco.it)  
PEC: [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

Tit. 9 Cl. 8 Fasc. 2022/13  
*Protocollo digitale*

Lecco,

**PEC**

Spett.le

**Azienda Speciale  
Ufficio d'Ambito di Lecco**

**Oggetto: comune di Valvarrone. Adeguamento scarico in loc. Lavadee.  
Progetto definitivo. Valutazioni per la conferenza di servizi asincrona.**

Facendo seguito alla convocazione della conferenza dei servizi indetta dall'Ufficio d'Ambito di Lecco con nota prot. 1531/2023 del 12-01-2023, vista la documentazione progettuale presente sul sito web aziendale, si rileva che nel Piano d'Ambito il carico generato dall'agglomerato Monte Levadee è pari a 235 AE con una potenzialità di progetto pari a 500 AE.

Nel progetto definitivo esaminato, Lario Reti Holding SpA dichiara che il carico di 235 AE del Piano d'Ambito rappresenta un valore sovrastimato rispetto alla reale presenza abitativa: nello sviluppo del progetto Lario Reti Holding SpA ha calcolato, a partire dai consumi idrici effettivi rilevati nel mese di agosto (periodo di maggior frequentazione della località) un carico di 158 AE e ha previsto un dimensionamento delle opere in progetto con una potenzialità di 200 AE.

I due diversi set di dati comporterebbero diverse valutazioni progettuali in merito alle tecnologie disponibili, così come indicati nell'allegato C del R.R. 6/2019 oltre all'applicazione di specifici valori limite di emissione per gli scarichi, come riportati in tabella 1 o tabella 2 dell'allegato D del R.R. 6/2019.

Si ritiene necessario che l'Ufficio d'Ambito fornisca un chiarimento in merito a tale disallineamento tra i dati indicati nel Piano d'Ambito e quelli utilizzati da Lario Reti Holding SpA nell'elaborazione del progetto: si chiede di attestare quali sono i dati di carico dell'agglomerato e di potenzialità dell'impianto da considerare. A seconda di questi due dati i pareri esprimibili possono essere tra loro diversificati così come le prescrizioni e i limiti allo scarico da imporre nel successivo provvedimento di autorizzazione.

Infine si ritiene necessario un approfondimento in merito al posizionamento della sorgente come risultante dalla cartografia progettuale presentata da Lario Reti Holding SpA che non trova piena corrispondenza con quanto riportato nella documentazione del dott. geol. Savazzi. Per quanto riguarda la delimitazione delle aree di salvaguardia si richiama la DGR 15137/1996 le cui direttive non sembrano recepite nello sviluppo della relazione idrogeologica.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione Organizzativa VII  
Ing. Dario Strambini  
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05