



COMUNITÀ MONTANA

VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA

23816 BARZIO (Lecco) – Via Fornace Merlo, 2

Tel. 0341.910144 – Fax 0341.910.154

Codice Fiscale 01409210133

Settore Tecnico – U.O. Ufficio Tecnico Territorio Lavori Pubblici

Fasc. 2021.11.6.0.7/10

Trasmessa tramite P.E.C.

Spett.le

Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Alla c.a.

Sig.ra Arena Elena

PEC:

ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **Indizione Conferenza dei Servizi Comune di Valvarrone adeguamento scarico in Loc. Lavadee.**

Richiesta integrazioni.

Facendo seguito alla convocazione di Conferenza dei Servizi trasmessa in data 12.01.2023 con protocollo n. 55/2023 e registrata in pari data al Ns protocollo n. 468, si chiede di integrare la documentazione trasmessa, per quanto di competenza sotto il in ambito boscato, per la trasformazione d'uso del bosco, la trasformazione d'uso del suolo di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. n. 31/2008, nonché sotto per le valutazioni sotto il profilo paesaggistico di competenza di cui all'art. 80, comma 6, della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., con i seguenti elaborati:

- Relazione di dettaglio dalla quale si evinca l'avvenuta verifica, con relativo esito, della stabilità del pendio naturale interessato dalla realizzazione delle opere di subirrigazione, con particolare riferimento alla capacità dello stesso di drenare le acque nel breve, medio e lungo periodo, al fine di escludere il verificarsi di potenziali fenomeni di scivolamento, dissesto puntuale e/o diffuso, come peraltro già evidenziati nella relazione geologica allegata a firma del Dott. Savazzi;
- Eventuale piano di monitoraggio e controllo del permanere delle condizioni di verifica della stabilità e delle eventuali opere proposte in esito alla stesura della documentazione di cui al punto precedente;
- Calcolo dei volumi di sterro e riporto per la realizzazione delle opere;
- Rilievo dello stato di fatto delle quote di andamento del terreno, con relativa planimetria e sezioni utili alla valutazione della viabilità di accesso.

La suddetta documentazione dovrà pervenire al protocollo della Comunità Montana entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.

Barzio, lì 26.01.2023



Il Responsabile del Settore Tecnico

Dott. Ing. Davide Maroni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.