



ATS Brianza



Pr. 0036788/21 del 10/05/2021

Classificazione 2.3.5

IPA:ATSMB AOO:ATSMB-MB

Al Direttore dell'ATO Lecco

Elena Arena

trasmessa via pec

**OGGETTO:** Convocazione Conferenza dei Servizi asincrona per l'approvazione del progetto definitivo di "Adeguamento rete fognatura Indovero e Narro" e di alcuni tratti della rete acquedottistica nel comune di Casargo (LC). **Comunicazioni ATS**

In esito alla trasmissione della nota di cui all'oggetto, recante prot. ATS n. 11195/21 del 09/02/2021 e alla successiva nota del 06/05/2021 recante prot. ATS n. 36208/21, con la quale veniva comunicato che erano state apportate modifiche al progetto definitivo, che tuttavia non implicavano una modifica sostanziale delle opere:

- **vista** la documentazione messa a disposizione sul sito istituzionale;
- **rilevato** che le opere a progetto sono finalizzate alla separazione ed all'estensione delle reti di fognatura nelle frazioni di Indovero e Narro, con conseguente dismissione di 6 scarichi di fognatura mista;
- **preso atto** che con l'intervento in progetto la rete di fognatura mista esistente, non ancora separata, verrà separata e si procederà al collegamento della rete nera al collettore intercomunale con recapito all'impianto di depurazione di Taceno;
- **considerato** che nella frazione di Indovero, lungo parte delle aree interessate dalle opere sulla rete fognaria, si prevede anche la sostituzione della rete di acquedotto che attualmente presenta tubazioni vetuste e di diametro ridotto;
- **preso atto** che le modifiche apportate al progetto tramite la revisione denominata "Rev. 2" riguardano l'ubicazione della stazione di sollevamento prevista nella frazione di Narro, spostata di una decina di metri;
- **rilevato** quanto riportato nella Relazione Tecnica circa la classificazione ai sensi del PGT vigente, delle aree interessate dalle opere in progetto e quanto dichiarato nella Relazione geologica riguardo al fatto che le aree non ricadono né all'interno di aree di rispetto né di tutela assoluta, di sorgenti di acqua potabile;
- **precisato** che la vigente normativa in materia di rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione ex DPR 380/01 e s.m.i. all'art. 20, c.1, prevede che la richiesta di permesso di costruire sia "... accompagnata da una dichiarazione del progettista che asseveri la conformità del progetto anche alle norme igienico-sanitarie" e non prevede l'acquisizione di parere da parte dell'autorità sanitaria;
- **visto** l'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia Sanitaria si precisa che:

1. in merito alla realizzazione della rete di acquedotto non si formulano osservazioni ostative al progetto. Tuttavia, prima della messa in esercizio, dovrà essere effettuata la pulizia e disinfezione interna delle nuove condotte;
2. i materiali e gli oggetti destinati al contatto con acqua destinata al consumo umano, dovranno avere caratteristiche rispondenti alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 6 aprile 2004 n. 174;
3. in merito alla rete fognaria si formulano le seguenti osservazioni:
  - a. nel caso di interferenze tra le due tipologie di reti, le condotte delle reti fognarie dovranno essere tenute distanti ed a quota slm inferiore rispetto alla quota delle reti di acquedotto;
  - b. in merito alla stazione di sollevamento in progetto, si ricorda il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per quanto attiene al dimensionamento dei punti di accesso al manufatto che per le procedure di accesso all'ambiente confinato, in sicurezza e per tali operazioni dovrà essere predisposte specifiche schede all'interno del "fascicolo dell'opera" per tutte le attività che prevedono l'accesso ai "luoghi confinati".

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it



ATS Brianza

Si precisa che per quanto concerne le caratteristiche costruttive delle reti fognarie le quali sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, si rimanda alle eventuali determinazioni degli Enti competenti in materia (ATO, ARPA, Ente Gestore).

E' comunque fatto salvo il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti si comunica che nessun operatore parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O.S.D.  
Salute e Ambiente  
(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento e di U.O.S.D.: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805  
Pratica trattata da: Deborah Landrini - tel. 0341.281217 - Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO  
Protocollo Arrivo N. 1199/2021 del 11-05-2021  
Doc. Principale - Copia Documento