

ATO Lecco

Email:

ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

e, p.c

DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E
SISTEMI VERDI
DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITA'
COMMISSARIALI
ROBERTO CERRETTI

Oggetto : INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO PRESSO IL DEPURATORE DI TACENO. CDS per approvazione progetto definitivo (prot. AE06.2023.0005329 del 20/09/2023) – Determinazione UTR Brianza

In riferimento alla nota di cui all'oggetto con cui l'A.T.O. di Lecco ha richiesto al presente ufficio l'espressione del parere di competenza relativo al progetto definitivo "Interventi per la riduzione del rischio idraulico presso il Depuratore di Taceno";

Tenuto conto che gli interventi di cui in argomento si sono mostrati necessari a seguito degli esiti negativi della verifica di compatibilità idraulica del Depuratore svolta in accordo D.G.R. N. 239 del 18 giugno 2018;

Richiamata la concessione demaniale N. LC039502017 (scadenza 23/09/2026) rilasciata a Lario Reti Holding s.p.a. relativa al Depuratore in oggetto;

Richiamata la nota Prot. AE06.2021.0000098 del 13/01/2021 con la quale lo scrivente U.T.R. Brianza esprimeva parere favorevole in merito al progetto di fattibilità tecnico -economica di riduzione del rischio idraulico, al contempo richiedendo approfondimenti relativi alle interferenze residuali con le tubazioni poste al di sopra dell'alveo del Torrente Mortesina, affluente del Torrente Pioverna;

Tenuto conto che il sopra citato progetto è stato finanziato con fondi regionali a valere sulla D.G.R. 6273/2022;

Esaminati gli elaborati del progetto definitivo trasmessi con Prot. AE06.2023.0005329 del 20/09/2023,

redatti dal Dott. Geol. Marco Parmigiani e dal Dott. Ing. Giancarlo Garbin;

Con la presente l'Ufficio U.T.R. Brianza – sede di Lecco, in qualità di Autorità Idraulica sul Torrente Pioverna e di Autorità Competente ai sensi della D.G.R. n. 239 del 18 giugno 2018, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

- che l'intervento venga modificato al fine di risultare congruente con le previsioni del PFTE su cui l'ufficio aveva già espresso parere favorevole, conseguendone pertanto gli stessi livelli di miglioramento idraulico. Si richiede pertanto che l'intervento includa sia la rimozione della chiavica, sia la rimozione della tombinatura sul Torrente Mortesina;
- che sia eliminata ogni altro nuovo elemento che possa generare interferenza con la corretta officiosità idraulica del Torrente Mortesina (es. rete in alveo);
- che la relazione tecnica espliciti dettagliatamente e numericamente il conseguimento del miglioramento idraulico previsto dalla D.G.R. n. 239 del 18 giugno 2018, in riferimento anche alle portate indicate Studio di Bacino del Torrente Pioverna approvato nell'anno 2020 (D.G.R. n. 4685 del 10/05/2021).
- che venga approfondita la problematica creata dall'interferenza delle condotte aeree sul Torrente Mortesina, valutandone la possibilità di risoluzione mediante spostamento o, in caso di impossibilità, le proposte di mitigazione anche a medio-lungo termine e la conseguente gestione del rischio residuo, in apposito Piano di Emergenza;
- in fase di redazione del progetto esecutivo si chiede di tenere in dovuta considerazione gli aspetti idraulici ed idrologici inerenti le fasce di perimetrazione PAI / PGRA del Torrente Pioverna, attualmente in corso di aggiornamento e la cui approvazione è prevista nel 2024;
- la definizione della cantierizzazione dell'intervento delle opere in alveo con particolare riferimento all'interferenza col buon regime idraulico dei corsi d'acqua derivante dalle fasi di lavoro, dalle modalità esecutive e dalle opere provvisorie eventualmente previste, dovrà essere trasmessa allo scrivente Ufficio, il quale si riserva di esprimere parere di merito preventivo all'inizio delle lavorazioni;
- dovranno essere comunicate preventivamente le date di inizio e fine dei lavori;
- i lavori dovranno essere effettuati senza creare ostacoli al regolare deflusso delle acque;
- il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
- non dovrà essere asportato dalla proprietà demaniale alcun materiale litoide, venendone

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Protocollo Arrivo N. 2112/2023 del 04-10-2023
Doc. Principale - Class. 7.5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

consentita la sola movimentazione;

- per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere da Regione Lombardia indennizzi di sorta;
- rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo del Torrente Mortesina dovute a fenomeni derivanti da eventi di piena del Torrente Pioverna;
- rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando l'Autorità Idraulica da qualsiasi responsabilità in caso di danni derivanti da eventi di piena del Torrente Pioverna; a tale fine il richiedente dovrà mantenersi costantemente informato sull'evoluzione dei singoli fenomeni idraulici naturali, ed adottare tutte le misure necessarie a garantire l'adeguata sicurezza del cantiere.

Si rammenta sin d'ora a codesta Amministrazione che, ai sensi della D.G.R. 5714 del 15/12/2021 allegato E, il presente parere idraulico non costituisce provvedimento autorizzativo per la realizzazione degli interventi richiesti. Pertanto, prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovrà essere richiesta, secondo le procedure previste dalla piattaforma regionale on line SIPIUI (Sistema integrato di polizia idraulica e utenze idriche), relativo Nulla Osta idraulico.

L'Amministrazione scrivente rimane sollevata da responsabilità su eventuali azioni derivate dalla mancata osservanza delle sopra elencate prescrizioni e da eventuali danni arrecati a persone e/o cose a causa di operazioni non effettuate a regola d'arte, nonché dalle norme di sicurezza sul lavoro.

Il richiedente è esclusivo responsabile per qualsiasi danno possa derivare alle proprietà demaniali ed alle opere idrauliche in conseguenza della realizzazione delle opere in oggetto, ed è altresì obbligato a tenere sollevata e indenne Regione Lombardia da qualsiasi danno o molestia che possa derivare a terzi.

Distinti saluti

Il Dirigente

PAOLO DIANA

ID ALLEGATO	NOME	FIRMATO	LINK
-------------	------	---------	------

Referente per l'istruttoria della pratica: GIORGIO BINDA Tel. 0341/358920.

UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
Protocollo Arrivo N. 2112/2023 del 04-10-2023
Doc. Principale - Class. 7.5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente