



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
S.S. Salute e Ambiente
DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3
LECCO 23900 - VIA F. FILZI, 12-TEL. 0341-281212 - TELEFAX 0341-281210

Al Direttore dell'ATO Lecco
Elena Arena

trasmessa via pec

OGGETTO: Convocazione Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di adeguamento dello scarico in località Subiale nel comune di Valvarrone (LC). **Comunicazioni di ATS Brianza.**

In esito alla trasmissione della nota di cui all'oggetto, recante prot. ATS n. 19267/23 del 07/03/2023 da parte di codesta Amministrazione:

- **vista** la documentazione messa a disposizione tramite il link indicato nella comunicazione;
- **considerato** che le opere a progetto prevedono l'adeguamento dello scarico dell'impianto di trattamento dei reflui in località Subiale, nel comune di *Valvarrone* (nato dalla fusione dei comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno);
- **rilevato** che si dichiara che la località Subiale è attualmente dotata di una rete fognaria con recapito in impianto di trattamento con vasche Imhoff, non conformi alla vigente normativa in materia di scarichi, a causa dell'assenza del necessario sistema di subirrigazione;
- **visto** quanto illustrato in merito alle opere previste, tra cui la sostituzione delle vasche Imhoff esistenti con una nuova fossa Imhoff e l'installazione di un nuovo impianto di subirrigazione con apposite tubazioni disperdenti;
- **preso atto** che l'area interessata dall'impianto fognario non rientra all'interno di zona di rispetto di sorgenti o di pozzi ad uso idro potabile, come risulta dall'esame dell'elaborato di PGT "*Tav_4A_Vincolieareeprotette*" e "*T 19A_Carte dei Vincoli*";
- **visto** l'art. 228 del TT.UU.LL.SS n. 1265 del 27/07/1934;
- **fatto salvo** il rispetto delle norme e di tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

per gli aspetti di competenza di questa Agenzia Sanitaria si formulano le seguenti osservazioni al progetto:

1. in merito alla rete di acquedotto, prima della messa in esercizio, dovrà essere effettuata la pulizia e disinfezione interna delle nuove condotte;
2. in merito al progetto della rete fognaria, non si formulano osservazioni ostative alla realizzazione.

Si precisa che per quanto concerne le caratteristiche costruttive delle reti fognarie le quali sono funzionali alla tutela del suolo e sottosuolo, si rimanda anche alle eventuali determinazioni degli Enti competenti in materia.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della S.S.
Salute e Ambiente
(Ing. Raffaele Manna)

Responsabile di procedimento: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805
Pratica trattata da: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco
protocollo@pec.ats-brianza.it